

АКТ 14/ВБСГ/10/В/16.03-2024

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Черкаси  
(місце складання)

№ 5 від «12» 03 2024 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами) виконавця робіт Відділ технічного обслуговування майстер Хоменко С.О.

слюсар Богомолов Ю. П. слюсар Кудзешін О. П.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Черкаси вул. Кобзарська 14.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пофарбувати ввідрині газопровід
- 2) Надати акті перевірки герметичності та вентиляційних каналів
- 3) Вивірити ввідрині газопровід від забудови по № 1, 5, 16, 18, 31, 76
- 4) Виконати герметизацію футлерів
- 5) Крибрати дроти з ввідриного газопроводу
- 6) Закріпити кронштейн на ввідриному газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зусилля недовіки в 3-х місячній термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хоменко С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)