

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ № 83/ВБСГ/ТО/2/88.01-2024
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Сміла № _____ від «13» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: Майстер: Оперчук Тетяна Юріївна, слюсарі ЕРГУ: Дем'яненко Євгеній Васильович, Касьяненко Василь Олексійович СМІЛЯНСЬКОГО УЕГГ ТОВ ГРМУ України (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вир 40-рілля Тернопі 22 ОСББ „Джорджо

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) пошкодження ввізний ресурсів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1, 2, 7, 11, 15, 16, 21, 30, 33, 42, 44, 49, 52, 53, 66, 68, 73, 79, 82, 94, 96, 99, 103, 104
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Усунути недовік в 3-х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сміла В.О 13.05.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)