

АКТ 86/ВБСГ/ТО/2/31.01.2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів _____ № _____ від « 14 » 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басисна Т.В.
спосар Тонгаренко І.А спосар Вознюк Т.Т., Мамон М.О., Косенко С.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 27 по вул. Т. Дніпра м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) збільшити вір кабелів зовнішньої та внутрішньої (в під'їзді) мережі
- 2) прибрати два талбури з замками № 1, 2, 3, 4, 5, 6 до керованого струма
- 3) пофарбувати зовнішній газопровід для захисту від корозії

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку з ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.39
Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів п. 4.15; п. 1.14, п. 5.10
Виконати в 3-х місяцях після перевірки.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басисна Т.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.05.2024
(дата)

Сурженко Т.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.05.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

інструктаж в журналі інструктажів