

АКТ 44/ВБСГ /ТО/Д/37.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів № 7 від «07» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «...» 20... року №..., працівником(ами), виконавця робіт майстер ВБГО Трасиско О.В слюсар Богданчик Т.У слюсар Тонгеренко Т.А слюсар Малочев М.В, слюсар Косенко С.В. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 по вул. Т. Дніпра м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вузький проход між записними вірками та підвісками
- 2) краш в підлогу на стелех збільши вурядови (тамбур кв 1,2,3)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку з ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. п.4.15; п.5.10; п.1.14 Виконати в 3-х місяцях термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений:

Трасиско О.В (прізвище, ім'я та по батькові) 07.05.2024 (дата) Тонгеренко Т.А (прізвище, ім'я та по батькові) 07.05.2024 (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) інструктажом в журналі інструктажів