

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ № 115/ВБСГ/ТО/20/28.01-2024
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Сміла № _____ від «27» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: Майстер: Оперчук Тетяна Юріївна, слюсарі ЕРГУ: Дем'яненко Євгеній Васильович, Касьяненко Василь Олексійович СМІЛЯНСЬКОГО УЕГГ ТОВ ГРМУ України (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул Незалежності-47 ОСББ „Незалежності-47“

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покрасити влізлий газопровід
- 2) Прибрати зріст з влізлого газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 5, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 38, 39, 42, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 59, 62, 64
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Самура В.О.СУ 27.05.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інвентаризаційна відомість газопроводів їх з'єднань та запірних пристроїв
(Багатоквартирного будинку)

Адреса розташування: м. Сміла вул. Незалежності - 47 ОСББ "Незалежності 47"

Відстань від газового господарства до будинку, км	1 км.											Виявлено та сунуто витіки газу од.
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити) <input checked="" type="checkbox"/>											
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити) <input checked="" type="checkbox"/>											
Кількість поверхів	4											
Кількість підзідів	4											
Кількість газифікованих квартир од.	54											
Недопусків в квартири для ТО, од.	27											
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на ввіді до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляра	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
					12	50						
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку (внутрішній по сходовій клітині)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
				28	36							
Протяжність газопроводів в квартирах багатопверхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
	60	53		156								
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Муфтове з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	8
			1	16	5	1						
Зварний стик	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Футляри через стіни	20											
Футляри через перекриття	48											
Кількість стояків (де розподіл газу йде більше двох споживачів)	16											
Крани на стояках (пробкові)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	6
			1	14	4	1						
Крани на стояках (кульові)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
				2	1							
Крани перед газовими лічильниками до споживачів або при відсутності лічильника крани перед газовими приладами.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
	40	14										

Семшук В.С.
Представник виконавця
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

С.І.
(підпис)

27.05.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(дата)