

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ № 110/ВБСГ/ТО/20/28.01-2024
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сміла № _____ від «20» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: Майстер: Оперчук Тетяна Юріївна, слюсарі ЕРГУ: Дем'яненко Євгеній Васильович, Касьяненко Василь Олексійович СМІЛЯНСЬКОГО УЕГГ ТОВ ГРМУ України (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Сміла вул. Незалежності - 48 ОСББ Незалежне 46-48

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження не виявлено
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 18
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пошкодження не виявлено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Самура В.О. Акт 20.05.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інвентаризаційна відомість газопроводів їх з'єднань та запірних пристроїв
(Багатоквартирного будинку)

Адреса розташування: вул. Незалежності 48 ОСББ "Незалежне 46-48"

Відстань від газового господарства до будинку, км (в дві сторони)												Виявлено та сунуто витіки газу од.	
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / НІ (заїве закреслити)												
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / НІ (заїве закреслити)												
Кількість поверхів	2												
Кількість під'ездів													
Кількість газифікованих квартир од.	18												
Недопусків в квартири для ТО, од.	10												
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на ввіді до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляр	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
			18	4			46						
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку (внутрішній по сходовій клітині)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
Протяжність газопроводів в квартирах багатопверхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
		30	38	2									
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
Муфтове з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
Зварний стик	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
Футляри через стіни	9												
Футляри через перекриття	9												
Кількість стояків (який проходить через перекриття в квартирах де розподіл газу йде більше одного споживача)	8												
Крани на стояках (пробкові)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
			6										1
Крани на стояках (кульові)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
				2									
Крани перед газовими лічильниками до споживачів або при відсутності лічильника крани перед газовими приладами.	Кульові			15	20	25	32						
					18								
Пробкові			15	20	25	32							

Сашка В.А
Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

СШ
(підпис)

20.05.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(дата)