

АКТ № 89/ВБСГ/70/Д/36.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Золотоноша

(місце складання)

№ 6

від «15» 05 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № - , працівником(ами) виконавця робіт Золотоніська дільниця старший майстер служби експлуатації ВБГО Пархоменко О.Г.; слюсар з ЕРГУ Савельєв В.О.; Гирко А.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Золотоноша, вул. Незалежності, 37а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Порушення ПБСГ пункт 6.8. глави 6 розділу V не надано один примірник акта про перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів.

2) Порушення ПБСГ пункт 1.14 глави 1 розділу V, відновити лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.

3) збільшити об'ємний захороєння від кабелів.

4) збільшити об'ємний захороєння від електропроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ)

усунути недовірки на протязі 3 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Пархоменко О.Г. 15.05.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)