

АКТ 66/ВБСГ/ТО/Д/38.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кам'янка

(місце складання)

№ 1

від «09» 05 2024 року

Відповідно до договору від « » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Майстер СВБГО Могилка В.В., _____ слюсар Дяченко Г.М., слюсар Сопільник В.І. _____

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Кам'янка вул. Романа Шухевича буд. 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Дофарбування різьбоби з'єднання на стояках
- 2) Прибрані телевізійні кабелі від газифікації
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місяцях термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Могилка В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

09.05.24р

(дата)

Метрик Т.Д.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.05.2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)