

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів

№ 14

від « 04 » 06 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Канівського ЧЕТ Васильо Я. В слюсарі Боратник Ч. В., Мельничук М. В., Томаренко Ч. А., Косишченко С. В
Черкаська філія ТОВ "Турнема Україна"
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 по вул. О. Кошового / Замисненів Україн м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) закріпити кронштейнами зовнішній газопровід на внутрішній (на сходових клітках);
- 2) зачистити в'язи на газопроводі;

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв № 3 і № 53, що вбудовані з газопроводу, обведено (вбудовано) газопроводом квартири
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). ✓

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв № 3 і № 53 введено з житлового газопроводу не є побутовими споживачами (неураховано)
 (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. п. 7, 2.1, п. 1.14; 5.10

Кодекс газорозподільних систем п. 1, 2.3.

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Васильо Я. В.

04.06.2024

Сурменко Я. М.

04.06.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
 Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.