

АКТ 398/5/ТО/ВБГО/34.02-2024

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Монастирище
(місце складання)

№ 5 від « 10 » 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Служба експлуатації ВБГО майстер Шимеєвко Н.О.
слюсар Колесніченко Т.С. слюсар Сокалюк О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Монастирище вул. Б. Пилипенківського буд. 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу з газопроводу.
- 2) Забрава дротів з витоком та внутрішнього газопроводу
- 3) Відсутність захисту кранів безпеки.
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Згорнути шпатель в 3-х місцях переліку

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шимеєвко Н.О.

10.06.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)