

АКТ 124 ВБСТ/70/Д 35.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Звенигородка
(місце складання)

№ 1

від «22» 05 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Ямчук А.В., сисопар з ЕРГУ Лещук В.С., сисопар з ЕРГУ Новакович Р.І., сисопар з ЕРГУ Колісникенко С.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 61 по в. Бульварна м. Звенигородка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній маршировід пошередує фарбування;
- 2) Відсутні акти перевірки всієї самотель;
- 3) Відсутні футлери на маршироводі при
- 4) проходженні через щельми кладку при
- 5) одналітчанні балкону свартери № 10.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 1

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ямчук А.В. Тнт. 22.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)