

АКТ 393/ВБСГ/ТО/20/35.01.01-24

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ватутіне
(місце складання)

№ _____

від «05» 08 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстром ВБГО Шевчуком М.О., слюсарем ЕРГУ Ткаченком Р.М., слюсарем ЕРГУ Тертичним П.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Ватутіне, вул./ просп. Незалежності 32

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Порушення ПБСГ пункту 6.8. глави 6 розділу V не надано один примірник акта про перевірку і очищення димових та вентиляційних каналів.
- 2) Порушення пункту 1.14 глава 1 розділу V, відновити захисне лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шевчук М.О. _____ 08.08.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)