

АКТ № 422/ВБСГ/ТО/Д/37.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корсунь-Шевченківський

№ 20

від « 15 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт СЕ ВБГО майстер Хімізенько Л.В.

слюсар Корнієнко Ю.В., слюсар Гаркуша О.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Корсунь-Шевченківський, вул. Я. Мудрого, 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вхідний газопровід потребує фарбування

2) Вивільний газопровід в магазині "Переквіт" від забудови гіпсокартоном

3) придбати кабелі різного призначення з внутрішнього газопроводу на сходових клітках (1 м² і зр, 1 м² і зр)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів.

доступ до газопроводу - 2 тижні

придбати кабелі - 2 тижні

пофарбувати вхідний газ-р - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хімізенько Л.В.

15.08.24р.

Степаненко Т.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)