

АКТ 433/520/ТО/ВБСГ/3401-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сашків вул. Радісна  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт мастер Коліушко Ю. В. слюсар Вовк О. М. Горбатюк Ю. М. Старченко В. М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано 2 роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Надати один примірник акта про перевірку і прощення димових та вентиляційних каналів, відновити захисне лакофарбове покриття на об'єкті газопроводу. Виявлено порушення, електрокабелівлаштувані на об'єкті газопроводу, забезпечити мінімальну відстань від газопроводу до проводів згідно ПУЕ*
- 1) та вентиляційних каналів, відновити захисне лакофарбове покриття
  - 2) на об'єкті газопроводу. Виявлено порушення, електрокабелівлаштувані на об'єкті газопроводу, забезпечити мінімальну відстань від
  - 3) газопроводу до проводів згідно ПУЕ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горбатюк Ю. М. І/К 22.08.2024р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)