

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

555/ВБГО/ТО/Д/35.01-24

м. Звенигородка (місце складання)

№ від «26» 04 2024 року

Відповідно до договору від «\_\_» \_\_ 20\_\_ року №\_\_, працівником(ами) виконавця робіт майстром СЕ ВБГО Янчук А.В., слюсарями з ЕРГУ Колісниченком С.І. Новаковичев Р.Я.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40 по вул. Т. Шевченка м. Звенигородка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідний газопровід потребує фарбування
2) відсутні акти перевірки вентканалів
3)
4)
5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Янчук А.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

26.04.24 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)