

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів  
(місце складання)

№ 2.5

від «11» 07 2024 року  
12 07 2024

Відповідно до договору від «   » 20 року №    ,  
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське ЕІГ  
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басиша Я. В.  
слюсарі Трощаків І. М., Тонгаренко І. А.,  
Мальцев М. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 98 по вул. Б. Хмельницького м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Внутрішній газопровід захищений від корозії на подвір'ях.
- 2) Внутрішній газопровід захищений від загарякків при монтажі в місцях кріплення;
- 3) Внутрішній газопровід захищений від забруднень (балкон квартири № 1)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.4  
Правила безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. п. 5, п. 1, п. 1.14, 5.4  
Кодекс газорозподільних систем п. 11, п. 1, п. 2 і 3.  
Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Басиша Я. В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.07.2024  
(дата)  
12.07.2024

З актом ознайомлений:  
Сиренченко І. М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)  
11.07.2024  
(дата)  
12.07.2024

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надав (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)  
Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.