

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів

№ 24

від « 09 » 07 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басалма - А. В.

спосарі Горюжнік Т. Т., Тимаренко Т. А., Шалухів М. В.
Черкаська філія ТОВ "Техсервіс Україна" Канівське УС
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1 по вул. В. Стуса (Торського) м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) прибрали решітку з вхідного газодобору;
- 2) збільшили фурляри вхідного газодобору для утеплення.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.39 (з ПУЕ п. 2.4.7)

Правила безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. п. 5.2.1, п. 5.4

Безпека газорозподільних систем

Відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 2-х місць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Басалма А. В. 09.07.2024 Басалма О. В. 09.07.2024
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.