

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів

№ 34

від « 12 » 09 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____,
 Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
 працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басемко О.В.
 слюсарі Тонгаренко І.А., Мельчук М.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 18 по вул. Ж. Стеценко м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) порадбувати внутрішній газометр;
- 2) збільшити крани в'язого газу в'є забудови (дах і під'їзд);
- 3) дозакріпити внутрішній газометр кріпильними, які проводили;
- 4) нарати один екземпляр акту про перевірку внутрішніх кранів на 39 квартири.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7,4

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. п. 5.8 і п. 14, 5.10, 6.8, 6.1

Кодекс газорозподільних систем п. 11 п. 1, п. 2.14

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басемко О.В. 12.09.24 Делкав О.А. 12.09.2024
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.