

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів № 28 від «13» 08 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «   » 20 року №    ,  
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ  
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басиско Я. В.  
слосарі Томгаренко Т. А., Мальцев М. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 28 по вул. Небесної Сили м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) захистити від корозії та пошкоджувати  
внутрішній газопровід;
- 2) надати акти на ремонтні та  
вертисильні канали кв. №4
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 2.5, 7.1, п. 1.14; 5.10; 6

Кодекс газорозподільних систем

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 2-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Басиско Я. В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

13.08.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

Смедішев

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

13.08.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.**