

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів

(місце складання)

№ 29

від «14» 08 2024 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     ,  
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ  
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Гадасима Ю.В.  
слюсарі Тонгаренко Т.А., Малюк М.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 32 по вул. Небесної сонні м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) допрацювати внутрішні гуртові;
- 2) доакріпити внутрішні гуртові на своїй кронштейнах кв 3
- 3) збільшити в'їзний темпловага дрипкер внутрішнього гуртову кв 3

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 2.1.11 п. 1.7.2.4

Правила безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 2.1.8, 7.1 п. 1.14/5.10

Кодекс газорозподільних систем

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гадасима Ю.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.08.2024

(дата)

Гадасима Ю.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.08.2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.**