

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Канів

№ 33

від «11» 09 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Ткаченко Ю.В.
слюсарі Томгаренко І.А., Мельничук С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 16 по вул. Ж. Степаненка м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) фрагментами внутрішній газопровід кронштейнами, які провисає;
- 2) послабленими внутрішній газопровід;
- 3) збільшення в'язкості газу в мережі внутрішніх газ-рід;
- 4) марки для екранування газу на першому поверху вентильовані камери в 32 квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.4

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 2.52.1 п.1.4; 5.10; 6.8; 6.1

Кодекс газорозподільних систем 20.11 п.1.2.2 і 4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 1- місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Ткаченко Ю.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.09.2024
(дата)

Деркач О.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.09.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.