

**АКТ 557 / ВБСГ/ТО/Д/37.01-2024**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Канів

(місце складання)

№ 36

від «19» 09 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     ,  
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ  
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Васиско Я.В.  
слюсарі Тонгаренко Г.А., Мальцев М.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 20 по вул. Успенська м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фарбування вв'язного газопроводу;
- 2) розкрити вв'язний газопровід на промислах;
- 3) збільшити діаметр вв'язного газопроводу від місця кв. 2 і 3
- 4) надати акти на перевірку вентиляцій в кв-ри: 1, 2, 4, 8

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. п. 4, 2.1, п. 1.14, 5.10, 6.8, 6.1

Кодекс газорозподільних систем

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 2-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Васиско Я.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

19.09.2024  
(дата)

Сиренський Я.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

19.09.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.**