

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Канів

№ 32

від «04» 09 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «    »      20     року №     ,  
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ  
 працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Василько Я.В.  
 слюсарі Тонгаренко Г. А., Малюк М. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 33 по вул. Успенської м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відновити функціонування вогню гартоводу;
- 2) надати один примірник акту про перевірку випливаючих каналів (15 квартир)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 21. V, 2.1, п. 1.14.4.15

Кодекс газорозподільних систем

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 1-го місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-83-68

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

3 актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Василько Я.В.

04.09.2024

Сурменко Я.М.

04.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**Інструктаж з споживачами надається при виконанні робіт з записом в журналі.**