

АКТ 539 / ВБСГ / ТО / Д / 37.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корсунь-Шевченківський
(місце складання)

№ 24 від « 12 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Черкаська філія ТОВ ГРМУ України Канівське УЕГГ Корсунь-шевченківська дільниця майстер СЕ ВБГО Хімізєнко Марча Володимириівна слюсар Корнієнко Н.В., слюсар Гаркуша О.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 по вул. Я. Мудрого, м. Корсунь-Шевченківський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує захистення та фарбування
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв. 32

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести в відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання. Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів.

Усунути виявлені недоліки за 2 тижні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хімізєнко Н.В. 12.09.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)