

АКТ 533/ВБСТ/40/20/36.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Гельмязів № 4 від « 03 » 09 20 24 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Золотоніська дільниця майстер служби експлуатації ВБГО Коробочка О.С.; елюсарі : Артеменко Ю.А., Авраменко М.В., Шевченко С.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с.Гельмязів вул. Хрещатик № 47/2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)Порушення ПБСТ пункт 6.8. глави 6 розділу V не надано чотири примірники актів на про перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів.

2)Порушення ПБСТ пункту 1.14 глави 1 розділу V , відновити лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести ВБСТ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.05-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСТ)

усунути недоліки в 3х місяцях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Коробочка О.С

03.09.2024р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)