

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Герошівка № _____ від « 10 » 09 2024 року (місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт служба експлуатації мереж, ПРГ, та ВБГО: майстер Шапошник А. В. слюсар Бойко Станіслав Миколайович слюсар Тароненко Леонід Андрійович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с. Герошівка вул. Верхгоря МК буд. 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акти перевірки димових та вентиляційних каналів.
- 2) Виконати покраску ввідених газопроводів.
- 3) Терморегулятори криводи від газопроводів на складових кутках
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів.

усунути на протязі одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шапошник Анатолій Васильович (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.09.2024 (дата)

Тропадушій Андрій Володимирович (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.09.2024 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)