

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Геронимівка № від « 20 » серпня 2024 року (місце складання)

Відповідно до договору від «___» ___ 20__ року №___, працівником(ами) виконавця робіт служба експлуатації мереж, ПРГ, та ВБГО: майстер Шапошник А. В. слюсар ЕРПГ Босенко В.В слюсар ЕРПГ Галоненко Л.А (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

с. Геронимівка вул. Вершніри МК буд. 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виконати покраску ввідних газопроводів
2) Прибрати висохлу лозу з ввідного газопроводу
3)
4)
5)
6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів.

Зусилля на протязі тижня.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шапошник Анатолій Васильович (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

20.08.24 (дата)

Пропарукенко Андрій (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

20.08.24 р. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)