

АКТ 568/ВБСГ/ТО/А/33.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Герокилівка № _____ від « 24 » вересня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт служба експлуатації мереж, ПРГ, та ВБГО: майстер Шапошник А. В. слюсар Бойко С. М. слюсар Галоченко Л. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
с. Герокилівка вул. Верштори МК буд. 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Нарати акти перевірки дымо-вент. каналів
- 2) поновити покраску ввігнутого газопроводу.
- 3) прибрати вискофудну лоту з ввігнутого
- 4) газопроводу
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів. усунути не протязі одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шапошник Анатолій Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.24
(дата)

З актом ознайомлений:

Пропаруцький Андрій Володимир
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)