

АКТ 522/ВБСТ/70/20/36.01  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Гладківщина

(місце складання)

№ 10

від « 09 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Золотоніська дільниця майстер служби експлуатації ВБГО Коробочка О.С.; слюсарі : Карпенко М.В., Грїб В.Г., Коваленко В.П.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с.Гладківщина вул. Гагаріна № 37.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Порушення ПБСТ пункт 6.8, глави 6 розділу V не надано три примірники актів на про перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Провести ВБСТ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.05-20-2018 Газопостачання.Правил безпеки систем газопостачання (ПБСТ)

усунути недоліки в їх міст термік


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Коробочка О.С.   
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.09.2024р  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)