

АКТ № 293/ТО/ВБСГ/Д/39.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Ший'є, вул. Силищенка
(місце складання)

№ 7

від «05» липня 2024 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20__ року № ____, працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕВБГО Болок Сергій Іванович,

слюсар Перерва Віктор Вікторович, слюсар Орел Вітальї Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прибрати телесвічильні дроти з в'їдного газопроводу.
- 2) Відколоти захисне лако-фарбове покриття на в'їдному
- 3) газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недоліки усунути протягом трьох тижнів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Болок Сергій Іванович 05.07.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис БІ

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)