

АКТ № 313/ТО/ВБСГ/Д/39.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Шейб, вул. Симиренка
(місце складання)

№ 8 від «10» липня 2024 року

Відповідно до договору від «__» __ 20__ року № __, працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕВБГО Волос Сергій Іванович

м.осер Перерва Віктор Вікторович, м.осер Орел Віталій Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) прибрали франи з ввідного газопроводу
- 2) внесли захисне лако-фарбове покриття на ввірну
- 3) газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недоліки усунути протягом двох тижнів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Волос Сергій Іванович № 10.07.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)