

АКТ 486/ВБСГ/ТО/Д/36.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Полівеликє № 38 від « 03 » 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «     »     20     року №    , працівником(ами) виконавця робіт: Золотоніського УЕГГ Черкаської філії ГРМУ старшим майстром ВБГО Пархоменко Оленою Григорівною, слюсарями Гирко А.В., Савельсьвим В.О., Степаненко І.Г

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул. Забодєвськє № 23, с. Полівеликє

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порушення ПБСГ, пункт 1.14 глави 1 розділу V відновити лакофарбове покриття газопроводу.
2. Порушення ПБСГ, пункт 6.8 глави 6 розділу V не надано один примірник акта про перевірку і очищення димових та вентиляційних каналів.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

прибрати ВБСГ багатоквартирного будинку у відновлення до ДБН В 25-20-108 Газопостачання, при цьому безпеку систем надійності чекати в 3х міс. термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Пархоменко О.Г 03.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)