

АКТ 484/ВБСТ/10/2/36.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Точильська № 39 від « 03 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: Золотоніського УЕГГ Черкаської філії ГРМУ старшим майстром ВБГО Пархоменко Оленою Григорівною, слюсарями Гирко А.В., Савельсьвим В.О., Степаненко І.Г.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул. Забодівська № 24 с. Точильська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порушення ПБСТ, пункт 1.14 глави 1 розділу V відновити лакофарбове покриття газопроводу.
2. Порушення ПБСТ, пункт 6.8 глави 6 розділу V не надано один примірник акта про перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

прислати ВБСТ багатоквартирного будинку у відповідності до
ВВН В ДБ до 2018 Термопостачання, Мобіль безпеки системи
газопостачання, по 3х місц. термим

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гірко Андрій О.Г. 03.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)