

АКТ 489/ВБСГ/ТО/21 36.01-2024  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Поклевська  
(місце складання)

№ 41 від «03» 09 2024 року

Відповідно до договору від «    » 2024 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Золотоніського ЦЕП, Червонокол'оній ТРМУ  
с. Поклевська ВБТО Дарюшенська О.Г., селосорка Терехо А.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
вул. Забудська № 46 с. Поклевська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порушення ПБСГ, пункт 6.8 глави 6 розділу V не надано один примірник акта про  
перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строків у ВБСГ багатоквартирного будинку у білко-  
відмість до ДБН В 2.5-20-2018 Газопостачання, Актива  
будівель систем газопостачання, в міській Тересії.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дарюшенська О.Г. 03.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)

(за наявності), підпис [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)

(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)