

АКТ 493/ВБСТ/ТО/Д/36.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Волоське
(місце складання)

№ 45 від «05» 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт: Золотоніського УЕГГ Черкаської філії ГРМУ старшим майстром ВБГО Пархоменко Оленою Григорівною, слюсарями Гирко А.В., Савельєвим В.О., Степаненко І.Г.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул. Молодожильна № 4^а с. Волоське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порушення ПБСТ, пункт 1.14 глави 1 розділу V відновити лакофарбове покриття газопроводу.
2. Порушення ПБСТ, пункт 6.8 глави 6 розділу V не надано один примірник акта про перевірку і очищення димових та вентиляційних каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вжити ВБСТ багатоквартирного будинку у відкоб'єкту до ДВН В 2.5-20-2018 Газопостачання, Актива безпеки системи газопостачання в двох окремих термінах
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Пархоменко О.Г. 05.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис О.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)