

АКТ 549/ВБСТ/ТО/20/36-01-2024
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Поневежжя
(місце складання)

№ _____ від « 09 » 07 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Договір між с/господом ЧЕТ, Черкаської області ТОВ ТРМУ
с. Поневежжя ВБТО, Герцюженко О.Г., селюк с/господи Герцюк Ф.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
вул. Бабуринська № 84, с. Поневежжя

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порушення ПБСТ, пункт 6.8 глави 6 розділу V не надано один примірник акта про
перевірку і очищення димових та вентиляційних каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Зробити ВБСТ багатоквартирного будинку у
с. Поневежжя до ДВН-В-215.2018/Будокостомовця;
Зробити безпеку системи опалення в 3х міс. терміні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження _____ З актом ознайомлений:

Герцюженко О.Г. 09.07.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)