АКТ 624/ВБСГ/ТО/Ю136.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Софіївка № 13 від « 11 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Золотоніська дільниця майстер служби експлуатації ВБГО Коробочка О.С.; слюсарі : Карпенко М.В., Нестеренко О.М., Артеменко Ю.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с.Софіївка вул. Нова № 1 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)Порушення ПБСГ пункт 6.8. глави 6 розділу V не надано три примірники актів на про перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів.

2)Порушення ПБСГ пункту 1.14 глави 1 розділу V ,відновити лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.05-20-2018 Газопостачання.Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ)
усунути недоліки в 3х. міс. термін
_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Коробочка О.С 11.09.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)