

АКТ 540/ВБСГ/ТО/Д/36-01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Толівецьке
(місце складання)

№ 24

від «04» 04 20__ року

Відповідно до договору від «__» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: Золотоніського УЕГГ Черкаської філії ГРМУ старшим майстром ВБГО Пархоменко Оленою Григорівною, слюсарями Гирко А.В., Савельєвим В.О., Степаненко І.Г

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул. Забодівка № 21, с. Толівецьке

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порушення ПБСГ, пункт 1.14 глави 1 розділу V відновити лакофарбове покриття газопроводу.
2. Порушення ПБСГ, пункт 6.8 глави 6 розділу V не надано один примірник акта про перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати ВБСГ багатоквартирного будинку у відкритий час ДБН В.Д.Б.02.01.2019, розробити, ПБСГ, в 04 міс. термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Пархоменко О.Г 04.04.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)