

У
АКТ № 467 / ВБСР / ТО / Д / 36.02 - 2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Драбів
(місце складання)

№ 18 від « 29 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт СЄ ВБГО техник кобеленко В.В, слюсар Балаш Ю.М слюсар Мірашнік О.Ю,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСР багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул. Центральна № 91.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Зоджарувати ввзиміть газопровід
2. Надати акти перевірки димоходів та вентильованих каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в трьох місяцях термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кобеленко В.В. Кобеленко 29.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)