

АКТ 474 ВБСГ/ТО/2/39.01.01-2029

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Кайеринотів  
(місце складання)

№ 7

від « 30 » 08 2029 року.

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕМ: ПРГ та ВБГО Беліченко В.О.  
слюсар з ЕРГЧ Тютюченко В.Я. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), селіще Кайеринотів, вул. Новітська № 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прибрані кабелі від газопроводу - вводу.
- 2) Вивілений фугляк з стіни та перекинутий.
- 3) Подопробувати газопровід.
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Беліченко В.О.

30.08.2029

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)