

АКТ 437/ВБСГ/ТО /Д/39.01.01-20

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. м. Катеринопіль  
(місце складання)

№ 6

від « 21 » 08 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20    року №    , працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕМ і ПРГ та ВБТО Беміцка В.О.

слесарь з ЕРГУ Димид В.І. - слесарь з ЕРГУ Тунгейко В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), селище Катеринопіль вул. Сабарса 82 №    .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Приймати м. кабелі від газопроводу - вводу;
- 2) Вивільнити футляри з стіни та перекриття;
- 3) Вивільнити газопровід-ввід з під балонки;
- 4) Вивільнити газопровід-ввід з німомасту;
- 5) Приймати логич. газопроводу - вводу;

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Беміцка В.О. 21.08.2024р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)