

АКТ 329/ВБСТ/ТО/2/39. 01.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ме. Коцериногі 16  
(місце складання)

№ 3

від « 10 » 07 20 24 року

Відповідно до договору від «    »    20    року №    , працівником(ами) виконавця робіт майстер слюсар ТО Величенко В. О.

слюсар Дамид В. І. ; слюсар Чабаненко С. М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 80, вул. Соборна, с-ме. Коцериногі 16.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надійти акта перевірки вентиляційних каналів.
- 2) Вивістити дріт з стіни та перекриття.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Величенко В. О. 10.07.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)