

11
АКТ 550/ВБСТГ/ТО/Д/39. 01. 01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. м. Катеринопіль
(місце складання)

№ 8

від « 18 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕМ і ПРІТМ ВБТО Бельгенько В. О.

слюсар з ЕРГЧ чл. Далига В. І. і слюсар з ЕРГЧ чл. Турчанков В. І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), селище Катеринопіль, вул. Ювілейна № 12.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акти перевірки та пропозиції ДВК;
- 2) Прибрати кабели від газопроводу-вводу;
- 3) Виконати фаски з сім'ям на металі;
- 4) Поправити газопровід;
- 5) Вивести газопровід з підлоги.

За результатами обстеження здійснено песанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартири № 15.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бельгенько В. О. 18.09.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)