

АКТ 326/ВБСГ/ТО/2/39.01.01-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-м. Катеринопіль  
(місце складання)

№ 4

від « 17 » 07 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » 20 \_\_\_ року № \_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт майстер служби ТО Беліченко В.О.

слесар Тунченко В.А.; слесар Олига В.І.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), селище Катеринопіль, вул. Новобільна, № 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відновити ламаючись покриття газопроводу-вводу.
- 2) Прийняти кабелі від газопроводу-вводу.
- 3) Вибити фітінги з стіни та керекриття.
- 4) Надати акти перевірки вентиляційних каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строк їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про ризик самовільного відключення газового обладнання.

І працівник,

який виконав обстеження

Беліченко В.О. 17.07.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (так/ні)  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)