

АКТ 569/ВБСГ/100/0 / 35.01.02-2024

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селище Лисянка

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 2024 року № », прадівником(ами)
виконавця робіт: **майстром СЕ ПРГ та ВБГО** Спісаренко Н.А.

спіосарем з ЕРГУ Саліховським В.В. **спіосарем з ЕРГУ** Верзуном В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№11 по вул. Київська, селище Лисянка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потребне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1. Відсутні акти на ДВК**
- 2. Прибратали електрокабелі з газопроводу вводу**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потребне підкреслити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДВН В.2.5-20-2018
Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних
документів.

Усунуті недоліки протягом 1 місяця

Оригінтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджений про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Спісаренко Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

24.09.2024р. _____ (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись) _____ (дата)
(за наявності), підпись) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпись замовника)