

АКТ 552 / ВБСГ / 70/0 95.01.02 - 2024
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селище Лисянка

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 2024 року № », працівником(ами)
виконавця робіт: Майстром СЕ ПРГ та ВБГО Слісаренко Н.А.
спісобарем з ЕРГУ Папачуком В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№9 по вул. Київська, селище Лисянка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потребне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутні акти на ДВК
2. Прибрати електрокабель з газопроводу вводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____


(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потребне підкреслити))
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потребне підкреслити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018
Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних
документів.

Усунуті недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження 
Слісаренко Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

17.09.2024р. (дата) (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпись замовника)