

АКТ ЧЧ8/ВБСГ/50/0/95.01.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Лисянка

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 2024 року № », , працівником(ами)  
виконавця робіт: Майстром СЕ ПРГ та ВБГО Слісаренко Н.А.  
спісобарем з ЕРГУ Верзуном В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№35 по вул. Незалежності, селище Лисянка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потребне підкореслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Порфарбувати відній газопровід до будинку
2. Відсутні акти на ДВК
3. Прибрати електропроводи з газопроводу вводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

кв 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,16,18,22, 24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,  
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потребне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018  
Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних  
документів.

Усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_  
Споживач, яким припинено газопостачання, попереджений про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Слісаренко Н.А. С 16.07.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата) \_\_\_\_\_ (дата)  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням сложивачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпись замовника)