

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Черкаси
(місце складання)

№ 8 від « 19 » 02 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт майстер ВТО Мозушій ЄА
спосар Марченко ОМ спосар Мозушій ОМ
(найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

м. Черкаси вул. Генерала Сагайдачного 225

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити)
За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Покращення вбудовний газопровід
- 2) Надати акт перевірки димових
вентильованих каналів
- 3) Вибити вбудовний газопровід від забудови
(балкону) кв 1,37.
- 4) Прибрати електрокабелі від газопроводу на 2 під'їзді.
- 5) Надати безперешкодний доступ до країв
на 2 під'їзді.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежиттєвого приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежиттєвого приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Привести ВБСТ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018
Газопостачання. Правил безпеки систем газопостачання (ПБСТ) та інших нормативних
документів. Усунути недовідки в 6 місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мозушій ЄА
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

19.02.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

(за наявності)