

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Канів

(місце складання)

№ 43

від «25» 04 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     ,  
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ  
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басиско Я.О.  
слюсарі Боратнік Т.Т., Тонгаренко Т.Н.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 12 по вул. 206 Дибіг м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фарбування зовнішнього гуртовця;
  - 2) закріпити зовнішній гуртовець не кроквями, а  
які провисли, закріпити зсунулися, які випали;
  - 3) закріпити циментом гуртовець зовнішнього гурту  
(підвіс); в кв. 1-й кроква в гуртовці;
  - 4) крани внутр-го гурту (підвіс) закріпити в металі  
крани: 1-2, 3-4, 39-38;
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 39-40, 75-76, 77-78,  
107-108, 109-110

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 3.9; п. 2.4.7

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 5.10.

Кодекс газорозподільних систем п. 1.7.2.4

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Басиско Я.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата) 25.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**Інструктаж споживачам надається при виконанні робіт з записом в журналі.**