

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Канів

(місце складання)

№ 41

від «17» 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
Черкаська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Канівське УЕГГ
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВБГО Басисний Я.В.
слюсарі Братнік Ігор Іванович Вигаренко Юрій
Федітович Косишкін Сергій Пасебюк
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 8 по вул. 206 Рибіній м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) збільшення кран ввісного газопроводу (Гнрз)
який закрито металопрофілем (фак);
- 2) закріплення фланс на ввісному газопроводі (Гнрз)
в кв. 40 (запущеному);
- 3) збільшення кран на внутр. газ-рі по сходах в таліду (кв 217;
218)
- 4) поновлення газопроводу ввісного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.26

Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативних документів. 22V, 7.1, п. 1.4; 4.15, 5.10

Кодекс газорозподільних систем 21. III п. 1.2.214

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

3 актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Басисний Я.В. 17.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж споживачам надається при виконанні робіт з записом в журналі.